

RELATÓRIO DE ENSAIO - RE004/2025-0
Plano de Monitoramento: Monitoramento ETA Saboó
Dados do Cliente

Empresa solicitante:	Consórcio CDG
Endereço:	Rua Conselheiro João Alfredo, 26 - Macuco - Santos - SP - CEP: 11.015-220

Dados da Amostragem

Ponto de coleta:	Saída do tratamento - ETA Saboó		
Identificação da amostra:	Água Tratada	Hora da Coleta:	09:57
Data da coleta:	09/05/2025	Data de entrada no laboratório:	09/05/2025
Código da amostra:	TC090525/0957	Matriz da Amostra:	Água Tratada
Clima durante a amostragem:	Chuva últimas 24h (); Chuva no momento (); Céu claro (x); Céu nublado ().		

Resultados das amostras realizadas em campo

Parâmetro	Unidade	Resultado	LQ / Faixa	Incerteza	Portaria GM/MS N°888	Data/Horário da Análise	Método de Referência
pH	--	7,26	4 a 10	± 0,06	-	09/05/2025 09:57	SMWW,24ª 4500H+ B
Temperatura	°C	22,6	10 a 30	± 0,4	-	09/05/2025 09:57	SMWW,24ª 2550 B
Cloro Livre	mg Cl ₂ /L	1,83	0,1	± 0,09	0,2 - 5	09/05/2025 09:57	ME-003-Rev.02
Condutividade	µS/cm	38,7	1,5	± 2,5	-	09/05/2025 09:57	SMWW,24ª 3120 B

Resultados das amostras realizadas no laboratório

Fluoreto	mg F ⁻ /L	0,70	0,2	± 0,05	1,5	09/05/2025 14:40	SMWW,24ª 4500F- D
Turbidez	NTU	< 0,5	0,5	± 0,21	5	09/05/2025 14:29	SMWW,24ª 2130 B
Cor aparente	CU	< 5	5	± 2	15	09/05/2025 14:35	SMWW,24ª 2120 C
Alumínio*	mg Al ³⁺ /L	< 0,0037	0,025	-	0,2	15/05/2025 17:44	SMWW,23ª 3120 B
Cloreto*	mg Cl ⁻ /L	4,17	0,3	± 0,19	250	10/05/2025 09:52	EPA SW - 846 - 300.1 - 1999
Dureza total*	mg CaCO ₃ /L	4,199	0,353	± 0,39	300	15/05/2025 17:44	SMWW,23ª 2340 B
Ferro total*	mg Fe/L	< 0,005	0,025	-	0,3	15/05/2025 17:44	SMWW,23ª 3120 B
Manganês*	mg Mn/L	< 0,005	0,025	-	0,1	15/05/2025 17:44	SMWW,23ª 3120 B
Nitrato*	mg NO ₃ ⁻ -N/L	0,29	0,022	± 0,0079	10	10/05/2025 09:52	EPA SW - 846 - 300.1 - 1999
Nitrito*	mg NO ₂ ⁻ -N/L	< 0,0013	0,030	-	1	10/05/2025 09:52	EPA SW - 846 - 300.1 - 1999

Sólidos totais dissolvidos*	mg/L	< 20	20	-	500	15/05/2025 11:07	POP 077
Sulfato*	mg SO ₄ ²⁻ /L	0,999	0,1	± 0,066	250	10/05/2025 09:52	EPA SW - 846 - 300.1 - 1999
Sulfeto*	mg S ²⁻ /L	< 0,002	0,002	-	-	15/05/2025 13:40	POP 061
Zinco*	mg Zn/L	< 0,004	0,025	-	5	15/05/2025 17:44	SMWW,23ª 3120 B
Coliformes totais*	A/P 100mL	Ausentes	-	-	Ausentes	10/05/2025 08:00	SMWW,23ª 9223 A e B
<i>Escherichia coli</i> *	A/P 100mL	Ausentes	-	-	Ausentes	10/05/2025 08:00	SMWW,23ª 9223 A e B

Notas:

Os resultados referem-se somente às amostras analisadas.

**Ensaio realizado por laboratório parceiro cujo resultado é de total responsabilidade do laboratório de controle de qualidade CDG.*

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 24ª Edição, 2023 - Método 1060 e ME-007 Coleta e preservação de amostras.

Os responsáveis pelas coletas e os registros dos ensaios em campo encontram-se prontamente disponíveis no laboratório registrados em fichas de coleta.

A incerteza expandida de medição foi estimada e pode ser apresentada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k=2, o que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%.

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido parcialmente.

Coordenada Geográfica do ponto de amostragem (latitude, longitude):

Saída do tratamento: -23.953060, -46.311847

Data de emissão do RE: 19/05/25

Responsável pelo RE:
Lucas Gomes Antunes
Gerente do laboratório
CRQ-IV 04488618



Analytical Laboratory Report

Client: Santos Port Authority

Collected By: Quality Control CDG

Project: Water Supply and Sewage Collection - Santos Port

Project Number: Contract APS/182.2024

Date Collected: 05/09/2025

Time Collected: 09:57 A.M.

Sample Identification: Treated Water at Saboo Treatment Plant

Report Number: RE004/2025-0

PARAMETERS	ANALYSIS DATE	RESULT	LQ	METHOD	Portaria 888 - VMP
Aluminum (mg/L Al ³⁺)	05/15/25	< 0,0037	0,025	SMWW,23ª Edição 2017, 3120 B	0,2
pH (-)	05/09/25	7,26	4 a 10	SMWW,24ª Edição 2023, 4500-H+B	/
Temperature (°C)	05/09/25	22,6	10 a 30	SMWW,24ª Edição 2023, 2550 B	/
Chloride (mg/L Cl ⁻)	05/10/25	4,17	0,3	EPA SW - 846 - 300.1 - 1999	250
Residual Free Chlorine (mg/L Cl ₂)	05/09/25	1,83	0,1	ME-003-Rev.02	0,2 - 5,0
Conductivity (µS/cm)	05/09/25	38,7	1,5	SMWW, 24ª Edição 2023, 3120 B	/
Total Coliform (A/P 100mL)	05/10/25	Absence	/	SMWW,23ª Edição 2017, 9223 A e B	Absence
Color (CU)	05/09/25	< 5	5	SMWW,24ª Edição 2023, 2120 C	15
Total Hardness (mg/L CaCO ₃)	05/15/25	4,199	0,353	SMWW,23ª Edição 2017, 2340 B	300
Escherichia coli (P/A 100mL)	05/10/25	Absence	/	SMWW,23ª Edição 2017, 9223 A e B	Absence
Total Iron (mg/L Fe)	05/15/25	< 0,005	0,025	SMWW,23ª Edição 2017, 3120 B	0,3
Fluoride (mg/L F ⁻)	05/09/25	0,70	0,2	SMWW,24ª Edição 2023, 4500 F ⁻ D	1,5
Total Manganese (mg/L Mn)	05/15/25	< 0,005	0,025	SMWW,23ª Edição 2017, 3120 B	0,1
Nitrate (mg/L NO ₃ ⁻ - N)	05/10/25	0,29	0,022	EPA SW - 846 - 300.1 - 1999	10
Nitrite (mg/L NO ₂ ⁻ - N)	05/10/25	< 0,0013	0,030	EPA SW - 846 - 300.1 - 1999	1
Total Dissolved Solids (mg/L)	05/15/25	< 20	20	POP 077	500
Sulfate (mg/L SO ₄ ²⁻)	05/10/25	0,999	0,1	EPA SW - 846 - 300.1 - 1999	250
Sulphide (mg/L S ²⁻)	05/15/25	< 0,002	0,002	POP 061	/
Turbidity (NTU)	05/09/25	< 0,5	0,5	SMWW,24ª Edição 2023, 2130 B	5
Zinc (mg/L Zn)	05/15/25	< 0,004	0,025	SMWW,23ª Edição 2017, 3120 B	5

On the basis of the above test result(is), this water sample **DOES MEET** Portaria GM/MS N°888 of Ministério da Saúde (Health Ministry) for **POTABLE WATER**.

The following notes apply to this sample:

- 1) Analysis Undertaken as basic methodology described in the "Standard Methods" 23rd/24rd edition, EPA and POP.
- 2) The results of that analysis has restricted meaning and apply only to sample

Santos, May 19, 2025

Responsible for report:



Lucas Gomes Antunes
Lab Manager
CRQ-IV: 04488618